

Акт (дополнение)
приемки организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к началу 2018/2019 учебного года

Составлен «24» июня 2018 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Снеговичок»

Муниципальное образование город Нижневартовск

628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, проспект Победы, дом 116

Количество зданий: 1

Тип здания (зданий), год (годы) постройки, фактический адрес (каждого): здание детского сада капитальное типовое, год постройки 1974, фактический адрес: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, проспект Победы, дом 116

Мельник Ольга Александровна, телефон 8(3466)67-16-48

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с приказом департамента образования администрации города Нижневартовска от 14.05.2018 №300 «Об организации подготовки муниципальных образовательных учреждений к началу 2018-2019 учебного года», на основании приказа Главного управления МЧС России по Ханты - Мансийскому автономному округу – Югре от 26.06.2018 №315 «О проверке и проведении сезонной профилактической операции «Школа»

Инженер ОГПН, капитан вв. сл. Плотников Дмитрий Сергеевич,

в присутствии заведующего Мельник О.А. ,

и.о.заместителя заведующего по АХР Ядревская Ю.Ю.

проведена приемка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 «Снеговичок» к началу 2018/2019 учебного года

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась, акт б/н от 20.07.2017г. ОНД и ПР по городу Нижневартовску УНД и ПР главного управления по ХМАО-Югре.

(проводилась, не проводилась) (номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки не выявлены и предписания отсутствуют;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации и системой оповещения при пожаре объекты организации оборудованы.

Техническое обслуживание проводится ООО «Эксперт-01».

В организации установлена АПС ППК «Сигнал-20», «Сигнал-10»,

обеспечивающая надежное и бесперебойное поступление речевого сигнала об обнаружении очага возгорания. В помещении образовательного учреждения смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей (3-го типа)- речевое оповещение о пожаре работников и воспитанников образовательного учреждения.

Пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре находятся в исправном состоянии

г) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

д) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние Эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта №1 от «24» марта 2016 года, выданного ООО ПФ «Электрокабель», соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

и) приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения: проводится по мере необходимости;

к) пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений: проведена;

л) монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения: проводится;

м) оборудование аварийного освещения зданий: имеется;

н) разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) проводится, имеются.

о) декларация пожарной безопасности от 05.10.2017г. оформлена

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

Инженер ОГПН, капитан вн. сл.
Плотников Д.С. 

Заведующий МБДОУ ДС № 8

«Снеговичок»

Мельник О.А. 

И.о.зам. заведующего по АХР

Ядревская Ю.Ю. 